




KONZORCIJ  
PASIVNA  
HIŠA

# CERTIFIKAT

DETAJL ZA  
PASIVNO HIŠO: **STIK STROPNE PLOŠČE IN  
ZUNANJEGA ZIDU**

PROIZVAJALEC: **JUB d.o.o.**  
IZDELEK: **Toplotno izolacijski fasadni sistem JUBIZOL**



TEHNIČNI PODATKI:

**TOPLOTNE PREHODNOSTI  
ZUNANJIH KONSTRUKCIJ**

**A  $U = 0,150 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

IZPOLNJENA ZAHTEVA

**$U \leq 0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

**STIK JE BREZ TOPLOTNEGA MOSTU!**

Certifikat je bil izdan na osnovi pridobljenega Certifikata Passivhaus Instituta dr. Wolfgang Feist.

Certifikat izdan: 15.12.2015

## PREREZ A

zap. št.	širina [cm]		$\lambda$ [W/(mK)]
7	0,3	Zaključni sloji (JUBOLIN + JUPOL)	0,91
8	20	Armiran beton	2,30
5	0,5	JUBIZOL lepilna malta	0,91
2	25	Jubizol EPS F-G	0,039
4	0,5	JUBIZOL osnovni in zaključni omet	0,91

Toplotna prehodnost:  $U = 0,150 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

